

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命李毅雄同志，担任普洱盛奥能源有限公司安全预评价报告项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置：任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。


特此任命

2025 年 8 月 30 日

总平面布置

站区用地面积 7397m² (11.10 亩)、站区净用地面积 7397m² (11.10 亩), 总建筑面积 802.58m²、建筑物占地面积 607.00m²。

站区根据功能要求分为生产区和辅助区两个区域。生产区包括储罐区和灌装区，储罐区位于场站的南侧，在储罐区的北侧设置压缩机房和灌瓶间，灌装区位于场站的中央、储罐区的北侧；辅助区包括综合楼（2F）、门卫室（1F）、消防泵房（1F）、消防水池（半地上式），其中综合楼位于场站的北侧，消防泵房和消防水池位于场站的西侧、综合楼的西南侧，门卫室位于场站的东侧、综合楼的东南侧。场站分区布置，以满足工艺要求和安全间距的要求，生产区四周设置非燃烧实体围墙，高度 2.2m，辅助区设置非燃烧实体围墙，高度 2.0m，详见总平面布置图，生产区与辅助区分别设置进出口，进出口均设置在场地的东侧。平面布置示意图见下图。



周边环境

经规划、消防部门同意，本项目选址位于普洱市工业园区莲花片区（普洱市国土资源局 P01164 地块），该场地相对平坦，地貌单一，场地高程南高北低，地面高程介于 1286m~1290m，站区北侧和西侧为生产厂房，站区东侧空地，南侧山地，周边无医院、学校等重要建筑，交通十分便利，安全卫生及环境状况良好，周边环境见图。

